

桃源國中教室照明測量記錄表

年度：104

測量日期：104.8.30 時間：15:30

測定人員：張芳銘

測定地點	平均照度值 (米燭光 LUX)		結果	備註
	桌面	黑板		
一忠	453	482	✓	
	420	450	✓	
二忠	480	525	✓	
	425	480	✓	
三忠	510	485	✓	
	540	513	✓	
電腦教室	495	505	✓	
	413	495	✓	
理化實驗室			✓	
			✓	
	黑板			
	桌面			
	黑板			
	桌面			
	黑板			
	桌面			
	黑板			
	桌面			
	黑板			
	桌面			

備註：一. 測定儀器：“照度計”。

二. 照度標準 (依照教育部公佈之學校一般教室照明標準)：

1. 桌面照度不低於 350 米燭光
2. 黑板照度不低於 500 米燭光。

承辦人：

教師兼任
組長
張芳銘

單位主管：

教師兼任
主任
許雅淑

校長：

桃源國中
校長
莊志德(甲)

桃源國中教室照明測量記錄表

年度：105

測量日期：105.2.20 時間：17:30

測定人員：張若涵

測定地點	平均照度值 (米燭光 LUX)		結果	備註
	桌面	黑板		
一 忠	桌面	447	✓	
	黑板	534		
一 孝	桌面	405	✓	
	黑板	512		
二 忠	桌面	513	✓	
	黑板	550		
二 孝	桌面	450	✓	
	黑板	491		
三 忠	桌面	505	✓	
	黑板	533		
三 孝	桌面	561	✓	
	黑板	585		
電腦教室	桌面	450	✓	
	黑板	462		
理化實驗室	桌面	425	✓	
	黑板	413		
	桌面			
	黑板			
	桌面			
	黑板			
	桌面			
	黑板			
	桌面			
	黑板			
	桌面			
	黑板			

備註：一. 測定儀器：“照度計”。

二. 照度標準 (依照教育部公佈之學校一般教室照明標準)：

1. 桌面照度不低於 350 米燭光
2. 黑板照度不低於 500 米燭光。

承辦人：

教師兼任組長 張芳銘

單位主管：

教師兼任主任 許雅淑

校長：

桃園市立中壢區中學校 莊志德(甲)